

Prodotto da | *Produced by*

vosges ®™

Tecnologia del futuro
Future Technology

VOSGES di Moreno Beggio

Via Roma, 133
36040 TORRI DI QUARTESOLO
Vicenza - ITALIA

Tel. 0444 387119 r. a. - Fax 0444 264228

www.vosges-italia.it

E-mail: info@vosges-italia.it

GARANZIA I WARRANTY

NEW **ara**®™
super magnetic
water treatment systems

CE



super catalyzer®™



Secondo le norme, le Leggi ed il Diritto Internazionale. La garanzia sul prodotto cessa la sua validità in caso di rotture causate da: non corretta manipolazione dell'acceleratore ionico, urti ed aperture con conseguenti interruzioni del campo magnetico e se il NEW ARA non è stato installato dopo un filtro meccanico fra 60 e 50 micron e prima di una valvola di non ritorno.
Il prodotto è conforme alla normativa della legge 443 del 21.12.90.

*According to the rules, the Laws and the International Right. The warranty of the product fails when there are breaches or malfunctions caused by a not corrected manipulation of the ionic accelerator, hits, openings with consequent interruptions of the magnetic field, and, if the NEW ARA accelerator isn't installed between a mechanical filter of 60 or 50 micron and a no return valve.
The product is in conformity with the regulations of the law 443 of 21.12.90.*



Secondo le norme, le Leggi ed il Diritto Internazionale. La garanzia sul prodotto cessa la sua validità in caso di rotture causate da: non corretta manipolazione del catalizzatore, urti ed aperture con conseguenti interruzioni del campo magnetico. Nel caso di utilizzo su olio denso e btz il SUPER CATALYZER deve essere installato dopo un preriscaldatore di combustibile ad almeno 60°.
Il prodotto è conforme alla normativa della legge 443 del 21.12.90.

*According to the rules, the Laws and the International Right. The warranty of the product fails when there are breaches or malfunctions caused by a not corrected manipulation of the catalyzer, hits, openings with consequent interruptions of the magnetic field.
In the case of utilization on thick oil and low way of sulphur the SUPER CATALYZER must be installed after a fuel pre-heating system, that rises up the temperature of it to at least 60°.
The product is in conformity with the regulations of the law 443 of 21.12.90.*